

# “ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЕРНИК” АД

Перник 2303  
кв. “Мошино”  
e-mail: [office@toplo-pernik.com](mailto:office@toplo-pernik.com)

Утвърдил:

Изн. Директор.....  
инж. Стойчо Василев



## РЕЖИМНА КАРТА на ТСС“Перник” на наяганията за отоплителен сезон 2013 - 2014г.

Район / Точка	мярка	подаваща	връщаща
Колектор в МПС	bar	8.8 – 9	1, 8 – 2
Изток	bar	8.5 – 8.6	1, 9 – 2.3
Запад	bar	8.6 – 8.7	1, 9 – 2.5
Индустриална зона	bar	7.5 – 8.18	1.9-
ТЕЦ „Перник” ИПС регулиране от МПС	bar	6.8 – 7	3.8 – 4.4

Температурата на подаващата мрежова вода да се регулира съгласно утвърдения температурен график

Предложил.....

инж. Георги Янев  
Р-л Направление “Топлофикация”